GEMEINDEWERKE STAMMBACH
Zuverlässig. Günstig. Nah.

# Mikrobiologische Wasseruntersuchung
# Trinkwasserversorgungsgebiet Gemeindewerke Stammbach

Probeentnahme: 27.10.2020

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **HB Stammbach linke Kammer**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 10 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **HB Stammbach rechte Kammer**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 8 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 2 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 10 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Druckerhöhung**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 1 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 2 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 12,1 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Bauhof**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 1 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 2 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 12,7 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Sportzentrum**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 3 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 2 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 16,3 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Hohenbuchen**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 2 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 12,5 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Tiefbrunnen Stammbach**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 9,5 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Saugbehälter (Quelle AB)**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 9,9 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

**Mess- und Probeentnahmestelle:** **Reinwasserausgang Wasserwerk**

| Nr. | Parameter | Messewert | Einheit Messwert | Grenzwert | Einheit Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koloniezahl 22°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 2 | Koloniezahl 36°C | 0 | KbE/ml | 100 | KbE/ml |
| 3 | Escherichia Coli | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 4 | Coliforme Bakterien | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |
| 5 | Enterokokken | 0 | KbE/100ml | 0 | KbE/100ml |

Wassertemperatur (vor Ort): 10 °C

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenwerte bzw.
Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. **eingehalten**

---

Werte entsprechen der Trinkwasserverordnung
Werte entsprechen nicht der Trinkwasserverordnung